



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 15543/2018/OŽPZ-Jen

Český Brod, dne 07.01.2019

Číslo jednací: MUCB 80185/2018

Vyřizuje: Ing. Kučerová

233.6 A20

Telefon: 321612184

e-mail: kucerova@cesbrod.cz

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.11.2018 podal

**EDGON a. s., IČO 28188705, Harmonická 1384, 158 00 Praha 58,
kterého zastupuje T4T, s.r.o., Ing. Vlastimil Straka, IČO 24299227, Bratronice 119, 273 63
Bratronice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

obytná zóna Kounice - III. etapa - vodovodní a kanalizační řady

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1035/30, 1035/176, 1035/187, 1035/265, 1035/268, 1035/269 v katastrálním území Kounice provedené podle stavebního povolení spis.zn.S-MUCB 15543/2018/OŽPZ-Jen ze dne 4.5.2018.

Stavební objekty:

Vodovod

Navržené vodovodní řady

označení	materiál	Délka (m)
Větev A	PE100 RC 90x8,2 SDR11 PN 16	183,51
Větev B	PE100 RC 90x8,2 SDR11 PN 16	146,68
Větev C	PE100 RC 90x8,2 SDR11 PN 16	188,39
celková délka		518,58

Skutečné vodovodní řady

označení	materiál	Délka (m)
Větev A	PE100 RC 90x8,2 SDR11 PN 16	172,0
Větev B	PE100 RC 90x8,2 SDR11 PN 16	149,0
Větev C	PE100 RC 90x8,2 SDR11 PN 16	191,0

celková délka	512,0
---------------	-------

Kanalizace*Navržené kanalizační řady*

označení	materiál	dimenze	délka (m)
Stoka A	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	120,79
Stoka B	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	130,41
Stoka C	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	90,17
Stoka D	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	93,32
Stoka E	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	69,19
Stoka F	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	89,16
celková délka			592,94

Skutečné kanalizační řady

označení	materiál	dimenze	délka (m)
Stoka A	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	122,1
Stoka B	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	130,5
Stoka C	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	91,4
Stoka D	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	94,3
Stoka E	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	69,1
Stoka F	PP UltraRib 2-SN 10	DN 300	90,7
celková délka			598,1

Vymezení účelu užívání stavby:

- Zásobení obytné zóny Kounice III pitnou vodou a její odkanalizování

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 19.12.2018 s tímto výsledkem:

- Stavba je provedena dle projektové dokumentace. Drobné změny jsou vyznačeny ve skutečném provedení stavby. Stavba je schopna užívání.

Odůvodnění:

Dne 26.11.2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 2020. Vodoprávní úřad provedl dne 19.12.2018 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk, pod spis. značkou KHSSC 67106/2018 ze dne 20. 12. 2018
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, pod ev. č. KO – 23-3/2018/PD ze dne 20.12.2018
- Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, pod č.j.: MUCB 80201/2018 ze dne 17.12.2018
- Budoucí provozovatel vodovodů a kanalizací VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 28802 Nymburk, Ing. Josef Borecký dne 7.1.2018
- Městys Kounice – Miroslava Sochorová - Souhlas s kolaudací vodovodního a kanalizačního řadu dne 7.1.2018

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Otisk úředního razítka

Ivana Stárková v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Obdrží:

účastníci (dodejky)

T4T, s.r.o., IDDS: ybtde26

Městys Kounice, IDDS: em6bfv6

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS:ny4gx33